



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**



BELGE NUMARASI 14.10.01/TSE-31100
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 21.10.2010
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 21.10.2016
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI BATEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ 10001 SOKAK NO:13 İ.A.O.S.B ÇİĞLİ İZMİR/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI BATEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ 10001 SOKAK NO:13 İ.A.O.S.B ÇİĞLİ İZMİR / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.10.01/TSE-15171
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI BATEL+şekil
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 62271-100 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -
RELATED TURKISH STANDARD bölüm 100: Alternatif akım devre kesicileri / 12.04.2012 -- TS EN 62271-100/A1 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 100: Alternatif akım devre kesicileri / 12.06.2013

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM KESİCİLERİ
Model : BGK
TİPİ : SF6 GAZLI
Anma Gerilimi : 36 kV
Anma Frekansı : 50 Hz
Anma Akımı : 630 A
Anma Yalıtım Seviyesi : 70/ 170 kV
Anma Kısa Devre Dayanım Akımı ve Süresi : 16 / 40 kA ; 3sn



12/01.2016

AHMET NAMLI

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ