



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKI
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX



BELGE KAPSAMI (018155-TSE-01/01nolu belge devamı) : BATEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-102 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -
Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları
/ 28.04.2009 -- TS EN 62271-102/A1 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -
Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları / 05.06.2012 -- TS EN 62271-102/A2 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -

Anma Gerilimi : 36 kV
Anma Frekansı : 50 Hz
Anma Akımı : 630 A
Anma Yalıtım Seviyesi : 70/ 170 kV
Anma Kısa Devre Dayanım Akımı ve Süresi: 16 /40 kA ; 1sn
KULLANMA YERİNE GÖRE: M1, -5°C/+ 40 °C



12./01.2016

AHMET NAMLI

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ