



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 018155-TSE-02/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 21.10.2010

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 09.08.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER BATEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER 10001 SOKAK NO:13 İ.A.O.S.B ÇİĞLİ İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE BATEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE 10001 SOKAK NO:13 İ.A.O.S.B ÇİĞLİ İZMİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 14.10.01/TSE-31100

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK BATEL+şekil

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 62271-100 / 12.04.2012

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM KESİCİLERİ
Model : BGK
TİPİ : SF6 GAZLI
Anma Gerilimi : 36 kV
Anma Frekansı : 50 Hz
Anma Akımı : 630 A
Anma Yalıtım Seviyesi : 70/ 170 kV
Anma Kısa Devre Dayanım Akımı ve Süresi : 16 / 40 kA ; 3sn
Anma kısa Devre Kesme ve Kapama Akımı : 16 kA
MEKANİZMA TİPİ: ÖNDEN VE YANDAN MEKANİZMALI
KULLANMA YERİNE GÖRE : DAHİLİ TİP, M1,E1,C2,S1, -15°C SINIFI

NOT:

e-imzalı/e-signed

06.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yeminin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312 416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmba@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(018155-TSE-02/01nolu belge devamı) : **BATEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-100 / 12.04.2012

- KADEMELİ KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ (MADDE 6.111.5.3)
- ŞÖNT REAKTÖR VE MOTORLARIN ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ

YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM KESİCİLERİ

Model : BVK
TİPİ : VAKUM
Anma Gerilimi : 36 kV
Anma Frekansı : 50 Hz
Anma Akımı : 1250 A
Anma Yalıtım Seviyesi : 70/ 170 kV
Anma Kısa Devre Dayanım Akımı ve Süresi : 16 / 40 kA ; 3sn
Anma Kısa Devre Kesme ve Kapama Akımı : 16 kA
MEKANİZMA TİPİ: ÖNDEN VE YANDAN MEKANİZMALI
KULLANMA YERİNE GÖRE : DAHİLİ TİP, M1,E1,C2,S1, -15°C SINIFI

NOT:

- TEK KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILAMAZ (MADDE 6.111.5.3)
- KADEMELİ KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ (MADDE 6.111.5.3)
- ŞÖNT REAKTÖR VE MOTORLARIN ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ

YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM KESİCİLERİ

Model : BGK
TİPİ : SF6 GAZLI
Anma Gerilimi : 36 kV
Anma Frekansı : 50 Hz
Anma Akımı : 1250 A
Anma Yalıtım Seviyesi : 70/ 170 kV
Anma Kısa Devre Dayanım Akımı ve Süresi : 25 /62,5 kA ; 3sn
Anma Kısa Devre Kesme ve Kapama Akımı : 20 kA
MEKANİZMA TİPİ: ÖNDEN VE YANDAN MEKANİZMALI
KULLANMA YERİNE GÖRE : DAHİLİ TİP, M1,E1,C2,S1, -15°C SINIFI

NOT:

- TEK KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILAMAZ (MADDE 6.111.5.3)
- KADEMELİ KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ (MADDE 6.111.5.3)
- ŞÖNT REAKTÖR VE MOTORLARIN ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ

e-imzalı/e-signed

06.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya bütünüyle zorlaştırarak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ ÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:12 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

